

Tere!

Saadan Elering AS-i vastuse Rõuge valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teatele.

Kommentaariid keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse aruande ptk 6.5 "Tehniline infrastruktuur- elektrienergiaga varustatus" kohta:

- Tartu-Gulbene võimalik 330 kV liin jätke planeeringusse sisse.
- 110 kV Ruusmäe-Vastseliina elektriliini rajamine on arvatavasti Elektrilevi OÜ arengustsenaarium, küsige infot Elektrilevilt.
- Liinikaitsevööndid pole korrektselt kirjas, info kaitsevööndite kohta on manuses olevas failis.

Lugupidamisega

Kristen Sokk

Elektrisüsteemi analüütik

M 372 5819 0991

T 372 715 1126

Kristen.Sokk@elering.ee

Elering AS

Kadaka tee 42, 12915 Tallinn

www.elering.ee