



MÄRKUSED

1. Pingesüsteem 3x230/400V maandatud neutraaliga.
2. Kui elektripaigaldise plaanil pole teisiti näidatud, on liimide kaabli mark ja soonte hulk ning risttõige vastav elektrikliipide skeemides toodule.
3. Valgustid paigaldada ruumides pindmiselt lakke.
4. Valgustid paigaldada ripplaega ruumides ripplakke.
5. Valgusti lülitiid paigaldada ruumides 10m kõrgusele pörandast. Lüliti asukoht täpsustada toode käigus.
6. Juhul kui valgusti paigaldusel ruumides jääb vent Toru ette, siis valgusti riputada või leida sobiv paigutus!
7. Kõikide materjalide ja toodete kasutamisel peab ehitaja olema kursis paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. Need tuleb hankida valgustite tarnijalt.
8. Kõrvuti asetsevad lülitiid ja pistikupesad paigaldada ühise katteraami alla.

ÜT Eius Projekt				Projekt Rõuge Põhikooli Haania õppekoha osaline renoveerimine			
Rõuge mnt.7A, Võru, 65606				Jooks Valgustuse plaan			
TEL.5175656				5-01			
Umas Odisprojekte				0625			
PROJECT UROOMUS				MÄRKUS			
juuni 2025				V01			