

ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

OBJEKT : Rõuge Põhikooli Haanja õppekoha osaline renoveerimine

TÖÖ NR.0625

	Materjal	Mööti ühik	Vajadus	Märkused
	Kilbid			
	Jaotuskilp JK-1.1	kpl	1	Joonis
	Valgustid			
2	HALL LED ESSENTIAL MEDIUM/MP 9W 4000K CRI>90 IP54	kpl	4	
3	HALL LED ESSENTIAL MEDIUM/MP 14W 4000K CRI>90 IP54	kpl	3	
4	SPACE UGR<19 30W LED Panel Light, 600*600mm, White, 4000K	kpl	9	
E2	Väljapääsutee valgusti, lakke, Ontec-SM1- CBM + flag S OS06	kpl	3	
P1	Paanikavastane valgusti, lakke, Ontec-SM1 CBM (avatud ala optika)	kpl	1	
	Kaablid			
	XPJ-HF 5G6	m		arvestab töövõtja
	XPJ-HF 3G2,5	m		arvestab töövõtja
	XPJ-HF 3G1,5	m		arvestab töövõtja
	Installatsioonimaterjalid			
	Pistikupesa 1-ne süv	tk	1	
	Pistikupesa 2-ne süv	tk	11	
	Grupilüliti süv	tk	2	
	Liikumisandur	tk	5	