

ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON				
OBJEKT: Misso teenusekeskuse fuajee				
Jrk. Nr.	NIMETUS	TÜÜP	KOGUS	ÜHIK
I	KILBID/SEADMED			
	JK-TK	Vastavalt skeemile EL-5-03	1	kompl.
II	VALGUSTID			
1	Lineaarne LED valgusti, pinnapealne	Moodne Valgustus TEKA LED 36W 3700lm 3000K DALI CRI>90 UGR<19 must	46	tk
2	Riputatav LED valgusti	Halla Rundo 62, 190-281K-10GEE/830, S + 00-00334, S	1	tk
3	Pinnapealne LED plafoonvalgusti, liikumisanduriga	Moodne Valgustus TIPO1 LED plafoon liikumisanduriga 25W 2530lm 3000K CRI80 d275x65mm plastik korpus	7	m
E1	Väljapääsutee valgusti (seinale)	TM Technologie ONTEC S M1 180 M ST (suunakleepsuga)	3	tk
P1	Paanikavastane valgusti (avatud ala)	TM Technologie ITECH M1 60 NM ST (korpusega)	7	tk
III	INSTALLATSIOONIMATERJALID			
	Pistikupesa pinnapealne 2-ne.	2 x 16A 230V IP20	1	tk
	Pistikupesa pinnapealne 3-ne.	3 x 16A 230V IP20	2	tk
	Pistikupesa süvistatav 1-ne.	16A 230V IP44	2	tk
	Pistikupesa süvistatav 1-ne.	16A 230V IP20	21	tk
	Lihtlüliti, süvistatav	10A 230V IP20	1	tk
	Impulsslüliti, süvistatav	10A 230V IP20	3	tk
IV	KAABLID			
	Paigalduskaabel	NHXMH-J 5g4	50	m
	Paigalduskaabel	NHXMH-J 5g1,5	200	m
	Paigalduskaabel	NHXMH-J 4g1,5	150	m
	Paigalduskaabel	NHXMH-J 3g2,5	250	m
	Paigalduskaabel	NHXMH-J 3g1,5	100	m
	Paigalduskaabel	NHXMH-J 2x1,5	30	m
	PVC isolatsiooniga vaskjuhe	MKEM-HF 4 KORO		m
	PVC isolatsiooniga vaskjuhe	MKEM-HF 2,5 KORO		m
	NB! Kõik hoone sisesed kaablid ja juhtmed peavad vastama min. C-klassi tule tundlikkuse nõuetele			
V	ABIMATERJALID			
	Kinnitus ja abivahendid		1	kompl.